

La empresa: **PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.**
The manufacturer:

Declara que el/los producto/s: **CAJAS PARA ICP Y DISTRIBUCION DE EMPOTRAR EN TABIQUE HUECO**
Declares that the product/s: **ICP BOXES AND DISTRIBUTION IN FLUSH HOLLOW PARTITIONS**

Referencias: 5420HGW, 8203HGW, 5430HGW, 5440HGW, 8881HGW.
Reference: 5420PFHGW, 8203PFHGW, 5430PFHGW, 5440PFHGW, 8881PFHGW.

- Envoltentes previstas para su utilización en el interior de un recinto correspondiente a instalaciones domesticas o análogas. boxes provided for use within a corresponding enclosure or similar domestic premises
- Cajas para ICP y Distribucion de empotrar en paredes y techos huecos. Distribution boxes for ICP and recessed hollow walls and ceilings
- Material termoplástico. Thermoplastic Material
- Grados de protección IP40 e IK07 IP40 protection and IK07
Material LIBRE DE HALOGENOS. Halogen-free material

Cumple con los requisitos de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo:
Complies with the Directive requirements of the European Parliament and of the Council :

2014/35/UE (Directiva de Baja Tension).
2011/65/UE (Directica RoHS).

El objeto de la declaracion descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Union: **2014/35/UE** de 26 de Febrero de 2014 y **2011/65/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 2014/35/UE of 26 February 2014 and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Mediante la conformidad con las siguientes Normas :
By conformity with the following standards:

- **UNE EN 60670-1, UNE EN 62208, UNE 201003.**
- **Real Decreto sobre seguridad de los productos 1801/2003.**
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Informacion Adicional:
Additional information:

Firmado por:
Signed for

Lugar y fecha de expedición:
Place and date of issue:



Paterna: 23 de junio de 2020

Antonio MOYA BLAZQUEZ
Director Dpto. Técnico. Technical Departmen Manager