



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002611

AENOR certifica que | AENOR certifies that

ABB S.p.A.

Domicilio social / Registered office

VIA VITTOR PISANI, 16
20124 MILANO (Italia)

suministra el producto
supplies the product

Interruptores automáticos tipo F y tipo B para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobrecorrientes incorporado, para uso domésticos y análogos
Residual current operated circuit-breaker (with type F and B) without integral overcurrent protection for household and similar uses

conforme con / in compliance with

UNE-EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012)
UNE-EN 61008-1:2013/A1:2015 (EN 61008-1:2012/A1:2014)
UNE-EN 61008-1:2013/A2:2015 (EN 61008-1:2012/A2:2014)
UNE-EN 61008-1:2013/A11:2016 (EN 61008-1:2012/A11:2015)
UNE-EN 61008-1:2013/A12:2017 (EN 61008-1:2012/A12:2017)
UNE-EN 61008-2-1:1996 (EN 61008-2-1:1994)
UNE-EN 61008-2-1/A11:1999 (EN 61008-2-1:1994/A11:1998)
UNE-EN 62423:2013 (EN 62423:2012)
UNE-EN 62423:2013/A11:2022 (EN 62423:2012/A11:2021)
UNE-EN 62423:2013/A12:2023 (EN 62423:2012/A12:2022)

Referencias
References

Detalladas en el Anexo al Certificado
Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site

VIA ARDEATINA, 2491
00134 SANTA PALOMBA (Italia)

Esquema de evaluación
Assessment scheme

Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.
This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.

Primera emisión / First issued
Expiración / Validity

2023-10-03
2028-10-03



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002611

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca comercial / Trade mark: AEG
Frecuencia / Frequency: 50 Hz

Referencia/ Type Ref.	Tipo/ Type	Nº de polos/ Nº of poles	Corriente asignada/ Rated current (In)	Tensión asignada/ Rated voltage (Un)	Corriente diferencial/ Rated residual current (Idn)	Poder de cierre y corte diferencial asignado/ Rated residual making and breaking capacity (Idm)	Poder de cierre y corte asignado/ Rated making and breaking capacity (Im)	Corriente condicional de cortocircuito asignada/ Rated conditional short-circuit current (Inc)	Corriente diferencial condicional de cortocircuito asignada/ Rated conditional residual short circuit current (Idc)
FN240/F30	F	2 P	40 A	230V~	30 mA	500 A	500 A	10 kA	10 kA
FN263/F30	F	2 P	63 A	230V~	30 mA	630 A	630 A	10 kA	10 kA
FN440/F30	F	4 P	40 A	400V~	30 mA	500 A	500 A	10 kA	10 kA
FN463/F30	F	4 P	6 A3	400V~	30 mA	630 A	630 A	10 kA	10 kA



Primera emisión / First issued 2023-10-03
Expiración / Validity 2028-10-03

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com