



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002610

AENOR certifica que | AENOR certifies that

ABB S.p.A.

Domicilio social / Registered office

VIA VITTOR PISANI, 16
20124 MILANO (Italia)

suministra el producto
supplies the product

**Interruptor automático para actuar por corriente
diferencial residual, sin dispositivo de protección contra
sobreintensidades, para uso doméstico y analógicos (ID)
Residual current operated circuit-breaker without
integral overcurrent protection (RCCB's)**

conforme con / in compliance with

UNE-EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012)
UNE-EN 61008-1:2013/A1:2015 (EN 61008-1:2012/A1:2014)
UNE-EN 61008-1:2013/A2:2015 (EN 61008-1:2012/A2:2014)
UNE-EN 61008-1:2013/A11:2016 (EN 61008-1:2012/A11:2015)
UNE-EN 61008-1:2013/A12:2017 (EN 61008-1:2012/A12:2017)
UNE-EN 61008-2-1:1996 (EN 61008-2-1:1994)
UNE-EN 61008-2-1/A11:1999 (EN 61008-2-1:1994/A11:1998)

Referencias
References

Detalladas en el Anexo al Certificado
Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site

VIA ARDEATINA, 2491
00134 SANTA PALOMBA (Italia)

Esquema de evaluación
Assessment scheme

Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.
This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific
Rules RP 030.15.

Primera emisión / First issued
Expiración / Validity

2023-10-03
2028-10-03

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002610

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark: AEG
Frecuencia/ Frequency: 50 Hz

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada (Un)/ Rated voltaje	Corriente asignada/ Rated current	Corriente diferencial/ Rated residual current	IΔm	Im	Inc	IΔc	Tipo/ Type	Información adicional/ Additional information
FN225/AC30	2 P	230V~	25 A	30 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	AC	
FN225/AC300	2 P	230V~	25 A	300 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	AC	
FN225/Ai30	2 P	230V~	25 A	30 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	Ai	
FN225/A30	2 P	230V~	25 A	30 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	A	
FN225/A300	2 P	230V~	25 A	300 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	A	
FN225/Si300	2 P	230V~	25 A	300 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	Si	Temporizado/ Timed
FN240/AC30	2 P	230V~	40 A	30 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	AC	
FN240/AC300	2 P	230V~	40 A	300 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	AC	
FN240/Ai30	2 P	230V~	40 A	30 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	Ai	
FN240/A30	2 P	230V~	40 A	30 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	A	
FN240/A300	2 P	230V~	40 A	300 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	A	
FN240/Si300	2 P	230V~	40 A	300 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	Si	Temporizado/ Timed
FN263/AC30	2 P	230V~	63 A	30 mA	630 A	630 A	10kA	10kA	AC	
FN263/AC300	2 P	230V~	63 A	300 mA	630 A	630 A	10kA	10kA	AC	
FN263/Ai30	2 P	230V~	63 A	30 mA	630 A	630 A	10kA	10kA	Ai	
FN263/A30	2 P	230V~	63 A	30 mA	630 A	630 A	10kA	10kA	A	
FN263/A300	2 P	230V~	63 A	300 mA	630 A	630 A	10kA	10kA	A	
FN263/Si300	2 P	230V~	63 A	300 mA	630 A	630 A	10kA	10kA	Si	Temporizado/ Timed
FN425/AC30	4 P	400V~	25 A	30 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	AC	
FN425/AC300	4 P	400V~	25 A	300 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	AC	
FN425/Ai30	4 P	400V~	25 A	30 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	Ai	
FN425/A30	4 P	400V~	25 A	30 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	A	
FN425/A300	4 P	400V~	25 A	300 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	A	
FN425/A500	4 P	400V~	25 A	500 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	A	
FN425/Si300	4 P	400V~	25 A	300 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	Si	Temporizado/ Timed
FN440/AC30	4 P	400V~	40 A	30 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	AC	

Primera emisión / First issued 2023-10-03
Expiración / Validity 2028-10-03



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002610

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada (Un)/ Rated voltage	Corriente asignada/ Rated current	Corriente diferencial/ Rated residual current	I _{Δm}	I _m	I _{nc}	I _{Δc}	Tipo/ Type	Información adicional/ Additional information
FN440/AC300	4 P	400V~	40 A	300 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	AC	
FN440/Ai30	4 P	400V~	40 A	30 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	Ai	
FN440/AS300	4 P	400V~	40 A	300 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	AS	Temporizado/ Timed
FN440/A30	4 P	400V~	40 A	30 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	A	
FN440/A300	4 P	400V~	40 A	300 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	A	
FN440/A500	4 P	400V~	40 A	500 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	A	
FN440/Si300	4 P	400V~	40 A	300 mA	500 A	500 A	10kA	10kA	Si	Temporizado/ Timed
FN463/AC30	4 P	400V~	63 A	30 mA	630 A	630 A	10kA	10kA	AC	
FN463/AC300	4 P	400V~	63 A	300 mA	630 A	630 A	10kA	10kA	AC	
FN463/Ai30	4 P	400V~	63 A	30 mA	630 A	630 A	10kA	10kA	Ai	
FN463/AS300	4 P	400V~	63 A	300 mA	630 A	630 A	10kA	10kA	AS	Temporizado/ Timed
FN463/AS500	4 P	400V~	63 A	500 mA	630 A	630 A	10kA	10kA	AS	Temporizado/ Timed
FN463/A30	4 P	400V~	63 A	30 mA	630 A	630 A	10kA	10kA	A	
FN463/A30PN	4 P	400V~	63 A	30 mA	630 A	630 A	10kA	10kA	A	
FN463/A300	4 P	400V~	63 A	300 mA	630 A	630 A	10kA	10kA	A	
FN463/A500	4 P	400V~	63 A	500 mA	630 A	630 A	10kA	10kA	A	
FN463/Si300	4 P	400V~	63 A	300 mA	630 A	630 A	10kA	10kA	Si	Temporizado/ Timed

Primera emisión / First issued 2023-10-03
Expiración / Validity 2028-10-03



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com