

La empresa: **PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.**
The manufacturer:

Declara que el/los productos/s: **CAJAS PARA CONEXIÓN EN SUPERFICIE.**
Declares that the product/s

Referencias: 414S, 515S, 1662, 1664, 1762.

Reference:

- Envoltentes para conexión y empalme. Junction boxes
- Intervalo de temperatura durante la instalación -5°C a +60°C.
- Dimensional Stability -5°C to 60°C
- Material termoplástico (Hilo incandescente a 650°C).
- Thermoplastic Material (Glow-Wire Temperature 650°C).
- Material LIBRE DE HALOGENOS. Halogen Free Material

Cumple con los requisitos de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo:
Complies with the Directive requirements of the European Parliament and of the Council:

2014/35/UE (Directiva de Baja Tensión).

2011/65/UE (Directiva RoHS).

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión: **2014/35/UE** de 26 de febrero de 2014 y **2011/65/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 2014/35/UE of 26 February 2014 and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Mediante la conformidad con las siguientes Normas:

By conformity with the following standards:

- **EN 50581:2012**
- **UNE EN 60670-1.**
- **Real Decreto sobre seguridad de los productos 1801/2003.**
- **Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión**

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Información Adicional:

Additional information:

Firmado por:

Signed for

Lugar y fecha de expedición:

Place and date of issue:



Paterna: 05 de junio de 2020

Antonio MOYA BLAZQUEZ

Director Dpto. Técnico. Technical Department Manager