

La empresa: **PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.**
The manufacturer:

Declara que el/los producto/s: **Pulsador luminoso. Serie 3300.**
Declares that the product/s.: Light button. 3300 Serie.

Referencia: **3320 IL.**
Reference:

- Mecanismo conmutador de mando manual. Manual push button mechanism
 - Corriente: 10 A. Current Rating: 10A
 - Tension: 250V, 50Hz. Tension: 250V, 50Hz
 - Tecla basculante. Rocker switch
 - Bornes de tornillo. Screw terminals
 - Para instalación en superficie. Surface instalation
- Grado de protección: IP44. Degree of protection IP44

Cumple con los requisitos de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo:
Complies with the Directive requirements of the European Parliament and of the Council :

2014/35/UE (Directiva de Baja Tension).
2011/65/UE (Directica RoHS).

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Union: **2014/35/UE** de 26 de Febrero de 2014 y **2011/65/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 2014/35/UE of 26 February 2014 and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment :

Mediante la conformidad con las siguientes Normas:
By conformity with the following standards:

- **UNE EN 60669-1: 2002**
- **Real Decreto sobre seguridad de los productos 1801/2003.**
- **Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión**

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Informacion Adicional:
Additional information:

Lugar y fecha de expedición:
Place and date of issue:

Firmado por:
Signed for



Paterna: 26 de noviembre de 2019

Antonio MOYA BLAZQUEZ
Director Dpto. Técnico. Technical Departmen Manager